

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной организации
Л.Д.Гайнетдинова

протокол № 18 от 15.05.2020



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ гимназии №1
г. Благовещенска

Л.С.Булавина
« 15 » 05 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
ИОТ 001-2020

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии №1 должна быть обеспечена пожарная безопасность работников и обучающихся.
- 1.2. Для каждого взрыво или пожаропасного помещения или участка должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
- 1.3. Все работники гимназии допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по пожарной безопасности.
- 1.4. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645 (ред. от 22.06.2010) «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: вводный, первичный, повторный (не реже 1 раз в год), внеплановый, целевой.
- 1.4. Противопожарные инструктажи проводятся ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Директора, с регистрацией в Журнале инструктажей.
- 1.5. Лица, виноватые в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- 2.1. Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на заведующих кабинетами. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в ночное время возлагается на дежурного сторожа.
- 2.2. Территория гимназии постоянно должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории гимназии.
- 2.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение ходов, эвакуационных путей не разрешается. Эвакуационные выходы должны закрываться только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
- 2.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.6. По окончании занятий работники гимназии должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.
- 2.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 2.8. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и

электротехнические изделия, холодильники др. могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено инструкциями по эксплуатации.

3. Запрещается:

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории гимназии.
- 3.2. Курить в помещениях гимназии.
- 3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 3.4. Проживать в здании гимназии обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 3.5. Хранить в здании гимназии легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.6. Использовать для отделки стен, потолков горючие материалы.
- 3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
- 3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании гимназии при наличии в помещениях людей.
- 3.11. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
- 3.12. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
- 3.13. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными конструкциями светильника.

4. Действия при возникновении пожара

- 4.1. Сообщить о пожаре по телефону 01 в ближайшую пожарную часть.
- 4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
- 4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.
- 4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.7. Директор гимназии (лицо, его заменяющее) обязан:
 - продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
 - при необходимости отключить электроснабжение здания;
 - прекратить все работы в здании гимназии за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 - удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 - обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;
 - организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 - организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Заместитель директора
по административно-хозяйственной части


