



ИНСТРУКЦИЯ № 0-11

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования безопасности

- 1.1 Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-00-00 и является обязательной для исполнения всеми работниками.
- 1.2 Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должен проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.3 Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.
- 1.4 Лица виновные в нарушении ИНСТРУКЦИИ о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению ПБ

- 2.1 Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части.
- 2.2 Помещения здания должны содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, мусор, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать с территории.
- 2.3 Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов. Эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
- 2.4 Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
- 2.5 Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.
- 2.6 Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 2.7 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственно воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.8 По окончании работы, работники должны тщательно осмотреть свои, закрепленные за ними, помещения.

2.9 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Требования ПБ

Запрещается:

- 3.1 Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к помещениям, средствам пожаротушения и сигнализации.
- 3.2 Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения руководителя учреждения или его заместителя.
- 3.3 Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.
- 3.4 Курить в необорудованных для этих целей местах, разбрасывать окурки и использованные спички.
- 3.5 Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках различные материалы.
- 3.6 Производить сушку белья (тряпок), устраивать склады, архивы и т.д. в подвальных и чердачных помещениях.
- 3.7 Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 3.8 Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 3.9 Забивать эвакуационные выходы гвоздями.
- 3.10 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.11 Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.
- 3.12 Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие материалы.
- 3.13 Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного разрешения руководителя учреждения.
- 3.14 Хранить на шкафах бумагу и другие сгораемые предметы.
- 3.15 После окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан отключить электроприборы и освещение.
- 3.16 При обнаружении нарушения требований ПБ принять меры по устранению недостатков и сообщить о них руководителю учреждения.
- 3.17 В случае возникновения пожара каждый работник обязан немедленно вызвать пожарную часть по телефону «01» и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1 Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.
Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

- 4.2 Обслуживающий персонал при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.
- 4.3 Работник обязан докладывать о каждом случае травм, отравления или ожога, полученном лично или другими работниками (людьми), а также о загорании и возникшей аварийной ситуации.
- 4.4 Работник обязан знать номера телефонов и др. средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов: пожарной охраны – при возникновении загорания или возможности его возникновения по телефону «01», скорой помощи – при ожогах, травмах, отравлениях – по телефону «03».
- 4.5 До прибытия соответствующих служб работники должны принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать первую помощь пострадавшим.
- 4.6 При возникновении аварий следует:
- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в пожарную охрану;
 - прекратить работу учреждения;
 - принять меры к удалению людей из опасной зоны;
 - принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.
- Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на конкретном центра.

5. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения

5.1 Огнетушитель (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) – предназначен для тушения различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

Для приведения его в действие необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичек вентиля до отказа. Переворачивать его не нужно; держать, по возможности, вертикально.

Во избежания обмороживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

5.2 Порошковые огнетушители (ОП-4, ОП-5) – предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобилях.

Для приведения его в действие необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

5.3 Внутренний пожарный кран – предназначен для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей, для охлаждения ближайших резервуаров.

Вводится в работу двумя работниками: *один* – прокладывает «рукав» (шланг) и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, *второй* – проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

5.4 Асбестовое полотно, войлок (кошма) – используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается им с целью прекращения к нему доступа воздуха.

