

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Руководителю Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия
№ 1 г. Благовещенска по адресу: 453430, Республика Башкортостан, город Благовещенск, ул.

Баранова, 5

Ждановой Ирине Рудольфовне

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН 1020201700881 ИНН 0258007530

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 07- 85

от «28» апреля 2017 г.

Управление Роспотребнадзора по РБ
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 07-1044 от 28.04.2014 г. и выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выдаю Вам **предписание**:

По адресу: 453430, Республика Башкортостан, город Благовещенск, ул. Баранова, 5

1. Вход в здание оборудовать тамбуром с воздушной или воздушно-тепловой завесой, п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Обеспечить функционирование фрамуг и форточек в любое время года во всех кабинетах - п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Кабинет химии оборудовать ученическими столами, имеющие устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. В здании школы провести обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, представить акт по эффективности работы вентиляции - п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Обеспечить целостность покрытия пола в учебных кабинетах № № 4, 10 рекреациях – п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. В туалете для мальчиков провести ремонт с заменой сантехоборудования – п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. В учебном кабинете № 3 и кабинете информатики светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене – п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Во всех учебных кабинетах на оконных рамах обеспечить целостность стекол – п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Обеспечить работу пищеблока на полуфабрикатах - п.п. 2.3, 2.5., 8.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. При составлении расписания уроков для обучающихся МОБУ Гимназия № 1 чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели - п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

По адресу: 453430 Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Советская, 24:

11. В учебных помещениях №№ 8, 6, обеспечить общую систему освещения потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами – п.7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. В учебных кабинетах №№9, 8, 7, 1, 2, 3, 4 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене – п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. В учебных кабинетах №№ 3, 4 провести замену вышедших из строя источников света – п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. В туалетах для мальчиков и девочек провести ремонт с заменой санитарно-технического оборудования - п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. Классная доска в учебном кабинете № 6 оборудовать местным освещением – софитом – п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

16. Площадь учебных кабинетов обеспечить на одного обучающегося не менее $2,5 \text{ м}^2$ при фронтальных формах занятий - п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10;

17. В помещениях начальных классов установить умывальные раковины - п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

18. Не допускать хранение верхней одежды в учебных помещениях – п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

19. Обеспечить полноту охвата обучающихся горячим питанием на 100 % - п.п.6.8., 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п.1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17 до 01.08.2019 г.

П.п. 2, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18 до 01.08.2017 г

П.19. до 01.11.2017г

П.9 до установленного судом срока

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего предписания

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до 01.06.2017 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров от 16 июля 2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

вед. специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

должность, наименование отдела



подпись

Ахметзянова Г.Я.

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 28.04.2017 г. Жданова И.Р.

дата

подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)